

Overzicht van inspectiepunten

1. Verwarming, geiser, gas installatie

- 1.1 Soort brandstof
- 1.2 controle op gasdichtheid van de leidingen (afpersen, afperspunt dient aanwezig te zijn)
- 1.3 Gasfles (van gasleverancier max 15 jr, eigen fles, hervulbaar max. 6 jr)
- 1.4 Meter en hoofdkraan
- 1.5 Gasdrukregelaar (max 5 jr)
- 1.6 Gas slang aan de gasfles
- 1.7 Bevestiging slangen en kranen
- 1.8 Vlambeeld geiser Merk:
- 1.9 Onderhoud sticker aanwezig (advies max 2 jr)
- 1.10 Thermokoppel geiser
- 1.11 Rookgas afvoerkap geiser
- 1.12 Luchttoevoer geiser
- 1.13 Vlambeeld kachel Merk:
- 1.14 Onderhoud sticker aanwezig (advies max 2 jr)
- 1.15 Thermokoppel kachel
- 1.16 Rookgas afvoerkap kachel
- 1.17 Luchttoevoer kachel
- 1.18 Vlambeeld fornuis/kooktoestel
- 1.19 Thermokoppel fornuis/kooktoestel
- 1.20 Vlambeeld kachel cv-ketel merk:
- 1.21 Onderhoud sticker aanwezig (advies max 2 jr)
- 1.22 Thermokoppel cv-ketel
- 1.23 Rookgas afvoerkap cv-ketel
- 1.24 Luchttoevoer cv-ketel

2. Elektra

- 2.1 Aansluiting op het net
- 2.2 Netspanning gemeten spanning in V:
- 2.3 Aardlekschakelaar merk/type:
- 2.4 Aardlektest in orde (ja/nee)
- 2.5 Werking testknop aardlekschakelaar
- 2.6 Bevestiging en conditie aardrail
- 2.7 Contactdozen voorzien van randaarde
- 2.8 Aarding van de metalen leidingen
- 2.9 Toestand spanning voerende delen
- 2.10 Aansluitsnoeren

3. Waterinstallatie

- 3.1 Materiaalsoort waterleiding
- 3.2 Dichtheid en conditie waterleiding
- 3.3 Koudwater temperatuur in °C:
- 3.4 Warmwater temperatuur in °C:
- 3.5 Kranen / hoofdafsluiter

4. Veiligheid (controle op eventuele aanwezigheid)

- 4.1 Brandblusser
- 4.2 Blusdeken
- 4.3 Rookmelder
- 4.4 Koolmonoxidemelder