

Übersicht der Kontrollpunkte

1. Heizung, Durchlauferhitzer, Gasinstallation

- 1.1 Art Kraftstoff
- 1.2 Kontrolle auf Dichtigkeit der Gasleitungen (hohen Prüfdruck, Prüfnippel muss vorhanden sein)
- 1.3 Gasflasche (von Gasanbieter max. 15 Jahr, eigene Flasche, nachfuellen max. 6 Jahr)
- 1.4 Zähler und Haupthahn
- 1.5 Gasdruckregler (max. 5 Jahr)
- 1.6 Gasleitung an der Gasflasche (max. 5 Jahr)
- 1.7 Befestigung der Leitungen und Hähne
- 1.8 Flammenbild Durchlauferhitzer Marke:
- 1.8a Wartungsaufkleber vorhanden (Empfehlung max. 2 Jahre)
- 1.9 Thermokoppel Durchlauferhitzer
- 1.10 Rauchgas Abzugkappe Durchlauferhitzer
- 1.11 Luftzufuhr Durchlauferhitzer
- 1.12 Flammenbild Ofen Marke:
- 1.12a Wartungsaufkleber vorhanden (Empfehlung max. 2 Jahre)
- 1.13 Thermokoppel Ofen
- 1.14 Rauchgas Abzugkappe Ofen
- 1.15 Luftzufuhr Ofen
- 1.16 Flammenbild Herd/Kochgerät
- 1.17 Thermokoppel Herd/Kochgerät
- 1.18 Flammenbild Ofen/Kessel Zentralheizung, Marke:
- 1.18a Wartungsaufkleber vorhanden (Empfehlung max. 2 Jahre)
- 1.19 Thermokoppel Kessel Zentralheizung
- 1.20 Rauchgas Abzugkappe Kessel Zentralheizung
- 1.21 Luftzufuhr Kessel Zentralheizung

2. Strom

- 2.1 Anschluss ans Stromnetz
- 2.2 Netzspannung, gemessene Spannung in V:
- 2.3 F.I. Schutzschalter Marke/Typ:
- 2.4 Erdschlussprüfung in Ordnung (ja/nein)
- 2.6 Funktion Prüftaste F.I. Schutzschalter
- 2.7 Befestigung und Kondition der Erdung
- 2.8 Steckdosen mit Schutzkontakt versehen
- 2.9 Erdung der metallischen Leitungen
- 2.10 Zustand der spannungsführenden Teile
- 2.11 Anschlusskabel

3. Wasserinstallation

- 3.1 Material Wasserleitung
- 3.2 Dichtigkeit und Kondition Wasserleitung
- 3.3 Kaltwassertemperatur in °C:
- 3.4 Warmwassertemperatur in °C:
- 3.5 Hähne / Hauptventil

4. Sicherheit (Kontrolle auf Vollständigkeit)

- 4.1 Feuerlöscher
- 4.2 Löschdecke
- 4.3 Rauchmelder
- 4.4 Kohlenmonoxidmelder